

## **Памятка по пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей**

Руководителям учреждений и организаций, проводящих мероприятия с массовым пребыванием людей, необходимо организовать:

- Проведение внеплановых проверок соблюдения противопожарного режима на объекте, целевые противопожарные инструктажи с ответственными должностными лицами, организаторами, дежурным персоналом и тренировки по действиям персонала при пожаре.

- Перед началом мероприятий провести тщательный осмотр помещений, задействованных при проведении массовых мероприятий и убедиться в их полной готовности в противопожарном отношении. При осмотре обратить внимание на наличие (соответствие) первичных средств пожаротушения, на состояние путей эвакуации, исправности внутреннего противопожарного водопровода и систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

- При проведении массовых мероприятий организовать дежурство ответственных лиц и членов добровольных пожарных формирований учреждения (при наличии таковых).

- Обеспечить наличие исправных электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.

- Организовать внедрение такой формы информационной работы с посетителями, как «Минута безопасности».

Необходимо обеспечить исполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), а именно:

В соответствии с п. 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390), при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей в помещениях запрещается:

- применять пиротехнические изделия, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих I классу опасности по техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности пиротехнических изделий", дуговые прожекторы со степенью защиты менее IP54 и свечи (кроме культовых сооружений);

- проводить перед началом или во время мероприятий огневые, покрасочные и другие пожароопасные и пожаровзрывоопасные работы;

- уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья и др.;

- полностью гасить свет в помещении во время мероприятий с массовым пребыванием людей;

- допускать нарушения установленных норм заполнения помещений людьми.

Новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

На мероприятиях могут применяться электрические гирлянды и иллюминация, имеющие соответствующий сертификат соответствия.

Приложение: Рекомендации по трансляции на объектах с массовым пребыванием людей аудио-ролика «Минута безопасности»