

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000110566907 Дата « 14 » __ 05 __ 2024 __ года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

28» мая __ 2024 г., 14 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

г.Сургут, ул.Республики, 75/1

(место составления акта)

**Акт
профилактического визита**

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении: Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ ОГРН 1038600500927 ИНН 8602002200 (наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.51

628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Просвещение, 50

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 23 » мая 2024 г.

по « 28 » мая 2024 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: лабораторных исследований воды питьевой, микроклимата срок проведения которых согласно письма фФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе

Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме»_исх.№89/рпн от 31.01.2023 составляет
_5 суток

С «_23_»_05_2024 г.

По «_28_»_05_2024_ г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования

С «_»_ г.

По «_»_ г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

главным специалистом-экспертом Хайруллиной Мариной Муллануровной

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, в городе Когалыме» врач по общей гигиене- М.В. Силантьев

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по ХМАО-Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, г. Когалым». Аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) зарегистрирован в Госреестре: №РОССРУ.0001.510820 от 06.04.2016г., Аттестат аккредитации№ RA.RU.710084 от 07.07.2016. выданы Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: директора "СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ» Н.Д. Ялчибаевой (приказ №713 л/с от 29.08.2017 об исполнении обязанностей).

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	да
Иная информация (указать)	-

Осуществлено консультирование контролируемого лица	да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр 2) инструментальные исследования, 3) отбор проб (образцов),

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с « 23 » мая 2024 г.

по « 28 » мая 2024 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита было установлено:

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 51.

Здание отдельно стоящее, четырехэтажное капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором (совместная территория с МБОУ СОШ №8). На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, **что не соответствует** п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Контейнеры (два) с крышками установлены на водонепроницаемом асфальтовом покрытии.

Покрытие проездов, дорожек на территории выполнено асфальтом.

Здание оборудовано кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован двойным тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Гардеробы для учеников предусмотрены на первом этаже. Гардероб оснащён крючками для одежды и обуви.

На первом этаже расположены учебные кабинеты, спортивный зал, медицинский кабинет, обеденный зал, пищеблок.

Спортивный зал. При спортивном зале предусмотрены раздевалки, душевые и санузлы (отдельно для мальчиков и девочек). Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием. На момент проведения обследования, внутренняя отделка помещений спортзала, не имеет дефектов отделки. Светильники оборудованы защитными конструкциями.

Туалеты для мальчиков и девочек организованы на каждом этаже, отдельные и оборудованы кабинками с дверями. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям).

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначенными помещениями, уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения организовано на базе медицинского кабинета МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.

На момент проведения обследования, в кабинетах №408 физики и кабинете №401 химии, демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, **что не соответствует** п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. На момент проведения обследования дефекты отделки не обнаружены.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, обеспечены софитами. При использовании маркерной доски цвета маркера применяют контрастные цвета.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12 СП 2.4.3648-20. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №402 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру.

Здание субъекта оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалеты, помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков.

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с применением дез.средств обеспечен. Переносные отопительные приборы с инфракрасным излучением не используются. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания. Все помещения с постоянным пребыванием детей оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха (стационарные и передвижные), что соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Все окна открываются и имеют форточки (фрамуги), с оборудованными фрамужными устройствами. На открывающихся окнах, фрамугах, форточках предусмотрено наличие москитных сеток от залета кровососущих насекомых.

Контроль температуры воздуха во всех помещениях осуществляется с помощью термометров, что соответствует п.п. 2.7.3 требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»

Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет красную маркировку и хранится отдельно от другого инвентаря. Для уборки с применением дезинфицирующих средств, используется «Дез-хлор».

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Хан-ты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 50.

Здание отдельно стоящее, трехэтажное капитального исполнения, проектное здание. Территория МБОУ оборудована наружным электрическим освещением, ограждена по периметру забором. На территории общеобразовательного учреждения имеется хозяйственная зона. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». Контейнеры (два) с крышками установлены на водонепроницаемом асфальтовом покрытии. Построек, функционально не связанных с деятельностью общеобразовательного учреждения, при обследовании не обнаружено.

Покрытие проездов, дорожек на территории выполнено асфальтом. Здание оборудовано кнопкой вызова для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вход в здание оборудован двойным тамбуром с воздушно-тепловой завесой.

Гардеробы для учеников предусмотрены на первом этаже. Гардероб оснащён крючками для одежды и обуви. На первом этаже расположены учебные кабинеты, спортивный зал, медицинский кабинет, обеденный зал, пищеблок.

Спортивный зал. При спортивном зале предусмотрены раздевалки, душевые и санузлы (отдельно для мальчиков и девочек). Спортивный зал оснащен спортивным оборудованием. На момент проведения обследования, внутренняя отделка помещений спортзала, не имеет дефектов отделки. Светильники оборудованы защитными конструкциями.

Туалеты для мальчиков и девочек организованы на каждом этаже, отдельные и оборудованы кабинками с дверями. Для персонала выделяется отдельный туалет. Туалеты оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, мылом, бумажными полотенцами. Санитарно-техническое оборудование исправно, без сколов, трещин и других дефектов. Унитазы обеспечены сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств (по эпидемиологическим показателям).

Для хранения и обработки уборочного инвентаря, приготовления дезинфекционных растворов предусмотрено отдельное помещение, оборудованное поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем. Уборочный инвентарь промаркирован в соответствии с назначенными помещениями, уборочный инвентарь для туалета хранится отдельно.

Медицинское обслуживание детей оздоровительного учреждения организовано на базе медицинского кабинета МБОУ Сургутский естественно-научный лицей.

Обучающиеся обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. На момент проведения обследования дефекты отделки не обнаружены.

Учебные доски, для работы с которыми используется мел, обеспечены софитами. При использовании маркерной доски цвета маркера применяют контрастные цвета.

Для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств в недоступном для детей месте выделено отдельное помещение, исключающее доступ к нему детей. Помещение оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, что соответствует п.2.4.12. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №310 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), кабинете №101 (трещины на стене), кабинете №302 (нарушение целостности линолеума), санузел девочки 1 этаж (следы протекания), **что не соответствует** п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Все помещения с постоянным пребыванием детей имеют совмещённое освещение: естественное через боковые оконные проёмы, искусственное при помощи люминесцентных, светодиодных ламп. Все лампы имеют защитную арматуру.

Здание субъекта оборудовано централизованной системой холодного и горячего водоснабжения и водоотведения. Горячая и холодная вода подается через смесители. Холодной и горячей водой обеспечены помещения пищеблока, туалеты, помещения медицинского назначения, умывальные перед обеденным залом. Питьевой режим организован посредством питьевых фонтанчиков. При обследовании установлено, что в кабинетах начальных классов 107, 106, 103 отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, **что не соответствует** п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Система отопления, централизованная. Отопительные приборы, радиаторы установлены вдоль наружных стен, свободный доступ к проведению влажной уборки с

