

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № ПМ 86240041000110566907 _____

Дата «14» 05 2024 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ХАНТЫ-
МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ - ЮГРЕ В г. СУРГУТЕ И
СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ**

Республики ул., д. 75/1, г.Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская
область, 628400 телефон: 8(3462)246-077

e-mail: Surgut@86.rospotrebnadzor.ru

(указывается наименование территориального отдела)

**Предписание
об устранении выявленных нарушений
обязательных требований**

№ 110 _____ г.Сургут, ул.Республики, 75/1 « 28 » 05. 2024 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Хайруллиной Мариной Муллануровной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита, проведенного на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» в рамках проведения профилактического визита ПМ 86240041000110566907 в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ ОГРН 1038600500927 ИНН 8602002200. 628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д.51 628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Просвещение, 50

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 51:

1. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и

оздоровления детей и молодёжи». 2.2.3. *На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.*

2. На момент проведения обследования, в кабинетах №408 физики и кабинете №401 химии, демонстрационный стол не имеет защитных бортиков по наружному краю, что не соответствует п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 3.4.8. *Учебные кабинеты физики и химии оборудуют демонстрационными столами, установленными на подиуме. Демонстрационные столы должны иметь покрытие, устойчивое к действию агрессивных химических веществ и защитные бортики по наружному краю стола. Лаборантскую и учебный кабинет химии оборудуют вытяжными шкафами.*

3. На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №402 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), что не соответствует п.2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». п. 2.5.2. *Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.*

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 50.

1. На хозяйственной зоне не оборудована площадка для накопления отходов, что не соответствует п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» 2.2.3. *На собственной территории должна быть оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию, с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов. Размеры площадки должны превышать площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны. На площадке устанавливаются контейнеры (мусоросборники) закрывающимися крышками. Допускается использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением их на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки.*

2. На момент проведения обследования выявлены нарушения отделки в №310 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), кабинете №101 (трещины на стене), кабинете №302 (нарушение целостности линолеума), санузел девочки 1 этаж (следы протекания), что не соответствует п.2.5.2., п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 2.5.3. *Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. 2.5.2. Полы не должны иметь дефектов и повреждений и*

должны быть выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

3. При обследовании установлено, что в кабинетах начальных классов 107, 106, 103 отсутствует раковина с подводкой холодной и горячей воды, что не соответствует п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи». 3.4.13. Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 51:

1. Оборудовать площадку для накопления отходов в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Оборудовать демонстрационные столы в кабинетах №408 физики, №401 химии защитными бортиками по наружному краю, в соответствии с п.3.4.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

3. Устранить нарушения отделки в №402 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), согласно п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

МБОУ Сургутский естественно-научный лицей, расположенном по адресу: 628400, Ханты-Мансийский Автономный округ – Югра, г. Сургут, ул. Просвещения, д. 50.

1. Оборудовать площадку для накопления отходов в соответствии с п. 2.2.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. Устранить дефекты отделки в №310 кабинете (отсутствие плинтусов, щели), кабинете №101 (трещины на стене), кабинете №302 (нарушение целостности линолеума), санузел девочки 1 этаж (следы протекания), согласно п.2.5.2., 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

3. Обеспечить в кабинетах начальных классов 107, 106, 103 наличие раковин с подводкой холодной и горячей воды, согласно п.3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок устранения нарушения: 30.08.2024 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных

требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо
СУРГУТСКИЙ ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫЙ ЛИЦЕЙ ОГРН 1038600500927 ИНН
8602002200.

628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Энергетиков,
д.51

628408, Ханты-мансийский Автономный Округ - Югра, г. Сургут, ул. Просвещение,
50

наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в
ТО Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском
районе по адресу: г.Сургут, ул.Республики, 75/1, ка. 308 тел./факс 8(3462)246-
077 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным
доступным способом в срок до «30» 08 2024. с приложением документов и
сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


Главный специалист- эксперт
(должность лица, составившего
предписание)




(подпись)

Хайруллина К.М.
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 28 » мая 20 24 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:
