

Отчет по выполнению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
 предписание № 190/1 от 29.12.2021 и № 191/1 от 29.12.2021
 Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре

№п/п	Выявленные нарушения	Отметка о выполнении	Мероприятия по устранению нарушений
	Здание ул. Просвещения, 50		
	Заполнение проемов в противопожарных перегородках 1-го типа выполнено с неизвестным пределом огнестойкости (по факту: двери из помещения библиотеки категории В1, ведущие в коридор, не противопожарные)	выполнено	Установлены противопожарные двери в количестве 3 шт. Гражданско-правовой договор № Д-66 от 27.07.2022г.
	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде (подъезде) к зданию лица, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Также не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания ворот при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки	выполнено	Произведена установка ворот с автоматической разблокировкой. Установлены на проезде (подъезде) к зданию лица (ул. Просвещения, 50). Гражданско-правовой договор № Д-61 от 14.06.2022
	Здание ул. Энергетиков, 51		
	Руководитель организации не обеспечил проведение эксплуатационных испытаний наружной открытой лестницы (лестницы из актового зала), предназначенной для эвакуации людей из зданий при пожаре, с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	выполнено	Произведено испытаний наружной противопожарной лестницы. Гражданско-правовой договор № Д-10 от 16.02.2022
	Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проезде (подъезде) к зданию лица, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Также не предусмотрено ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или дистанционного открывания ворот при устройстве видео- и аудио связи с местом их установки	выполнено	Обеспечено выполнению автоматической разблокировки ворот, установленных на проезде (подъезде) к зданию лица (ул. Энергетиков, 51) Гражданско-правовой договор № Д-71 от 15.07.2022

Директор

Заместитель директора по АХР



Н. Д. Ялчибаева

Н. А. Шабалина